

浙江大学医学院附属第四医院及紫龙苑高压设备预防性试验 招标文件

第一章 招标公告

根据浙江大学医学院附属第四医院采购要求，对我院及紫龙苑高压设备预防性试验进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

一、项目编号:ZSZW-2022N14

二、采购组织类型：自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购人：浙江大学医学院附属第四医院

五、采购内容：医院及紫龙苑高压设备预防性试验

六、采购预算及最高限价：本项目设最高限价为 10 万元，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。

七、评标方法：最低价评分法

八、合作期限：一次性合作

九、投标单位的资格要求：

1、国内具有独立法人资格。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

3、本项目不接受联合体投标。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、具有三级及以上承装类承装（修、试）电力设施许可证。

十、招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载

十一、 报名方式: 投标单位必须于 2022 年 6 月 16 日 17:00 之前将以下**报名资料**发送至邮箱 zshqzb@163.com (邮件标题以“**投标项目+投标单位**”格式命名), 复印件加盖公章的原件在开标当天补交。

- 1、**单位营业执照** (加盖单位公章 红章);
- 2、企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件 (加盖单位公章);
- 3、投标人联系单 (含电话、邮箱等)。

十二、 投标时间和地点:

投标单位应于 2022 年 6 月 17 日 9:00 前将投标文件密封交到投标地点。

投标地点: 快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼 104 室。

十三、 开标时间和地点:

开标时间: 2022 年 6 月 17 日 9:00

开标地点: 浙江大学医学院附属第四医院行政楼 104 室

十四、 联系地址和电话:

地 址: 浙江大学医学院附属第四医院行政楼 104 室

联系人: 吴老师、田老师

联系电话: 0579-89935103

十五、 其他

- 1、“★” 标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应, 作废标处理。

第二章 投标须知

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2、定义

2.1 采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.2 投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。

2.3 服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.4 货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。

2.5 甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.6 乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.7 “原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.8 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1 具有独立法人资格。

3.2 法律、行政法规规定的其它条件。

3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。

3.4 采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1 投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、现场勘察

5.1 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

5.2 投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

5.3 采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

5.4 现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
- （2）有意串标或提供虚假材料者的；
- （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
- （4）中标人未在规定时间内缴纳招标代理费的。
- （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
- （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
- （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

第三章 招标内容及要求

一、招标内容

高压设备(含微机综保检验) 统计及预试内容

序号	高压设备	单位	数量				预试内容
			医院-主配	感染楼-配电	紫龙苑-配电	合计	
1	10kV 高压柜 (不含计量柜)	面	20	4	4	28	
1.1	10KV 断路器柜	面	15	2	2	19	回路电阻、绝缘电阻、交流耐压试验
1.2	10KV 隔离柜	面	3	2	2	7	绝缘电阻、交流耐压试验
1.3	10KV 压变柜	面	2	0	0	2	绝缘电阻、直流电阻
2	10/0.4 变 1600KVA	台	6	0	0	6	绝缘电阻、交流耐压试验
3	10/0.4 变 1250KVA	台	0	0	2	2	绝缘电阻、交流耐压试验
4	10/0.4 变 6300KVA	台	0	2	0	2	绝缘电阻、交流耐压试验
5	其它	批	1	1	1	3	回路电阻、绝缘电阻、交流耐压试验

注：试验开始前，乙方须按相关电力规范对电气设备进行内外部除尘清洁服务及绝缘情况检查。

1.1 电力变压器

电气预防性试验：

- 1) 测量绕组连同套管的绝缘电阻；
- 2) 绕组连同套管的交流耐压试验；
- 3) 测温装置及其二次回路试验。

1.2 电力电缆

电气预防性试验：

- 1) 测量绝缘电阻；
- 2) 非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量或交流耐压试验。

1.3 手车断路器/负荷开关

电气预防性试验：

- 1) 测量绝缘电阻；

- 2) 交流耐压试验（断口、相对地）；
- 3) 测量每相导电回路的电阻。

1.4 隔离手车

电气预防性试验：

- 1) 测量绝缘电阻；
- 2) 交流耐压试验。

1.5 避雷器

电气预防性试验：

测量绝缘电阻；

1.6 高压柜电流/电压互感器

电气预防性试验：

- 1) 测量绕组的绝缘电阻；
- 2) 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验。

1.7 母线

电气预防性试验：

- 1) 测量绝缘电阻；
- 2) 连同套管的交流耐压试验。

1.8 接地装置

电气预防性试验：测量接地系统的接地电阻。

1.9 继电保护装置

电气预防性试验：整组保护的模拟动作试验。

1.10 电力电容器

电气预防性试验：极对外壳绝缘电阻。

二、技术要求

1、此技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

2、乙方所做的试验项目必须符合《电力设备交接和预防性试验规程》的技术要求，同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。

3、本技术文件经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

4、设备表内的设备型号和数量基本上和实际相符，乙方根据设备表报价，试验、税金、交通等所有费用均计在设备单价内。如果最终所做的试验项目数量和招标的设备表不符，则根据实际发生的工程量为准结算，结算单价则依据投标报价内项目单价。

5、技术协议内未明确规定的细节，供需双方协商解决。

6、由于甲方设备一直处于运行状态，有的设备有备用，可以倒换运转，部分设备必须等停产检修时才有机会做试验。因此乙方需要根据设备运行情况多批次、多地点同时作业，乙方投标报价应考虑这部分成本。

7、乙方在做试验时有甲方技术人员全程跟踪、配合，服从甲方工作安排，接到甲方需要做试验的通知后，尽快组织人力物力在规定的时间内赶到现场，甲方尽量提前两天通知。

8、乙方做试验时必须遵守甲方相关的规定，自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的试验设备。

9、乙方单位人员在甲方范围内对自身安全负责，乙方自身原因造成的人身伤害由乙方自行承担全部责任。

10、如果因乙方不当操作损坏了甲方设备需原价赔偿。

11、涉及到拆装被试验设备的接线端子或者接线母排，由乙方技术人员完成，做完试验后回复原状。

12、乙方在做微机综保试验时记录综保内所设置的所有定值，试验完毕后整理出详细的定值表，定值表的格式双方协商，乙方对定值进行简单分析，对不合理的定值提出修改意见。

13、试验完毕后，乙方出具正规的试验报告并签字、加盖试验单位的章，按照一定规则分类、装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。

14、乙方单位中标并与甲方签订合同后，免费提供给甲方 3 本预防性试验报告文件。

15、完成一部分试验后可以先出一批试验报告，全部试验完成后，乙方 15 天之内出具全部试验报告。

16、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守、执行 Q/GDW 1799.1-2013《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》、DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》及 DL/T955-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

17、进场施工作业前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方

可上岗，所有人员持证上岗，乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作，做好安全施工、文明施工等各方面的工作。

18、乙方应在指定施工范围和双方约定的时间内开展工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定，甲方有权停止乙方的工作，所造成的后果由乙方负责。

19、乙方应在施工区域设置明显标志，确保施工场地保持区域独立性，避免对周围人员及财物造成损害。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域。

20、施工过程中甲方有权随时进行检查，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿，对于查出隐患，乙方必须限制整改。

21、乙方施工人员必须佩带施工证，统一着装工作服等并按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击、人员触电等事故。特种作业人员必须携带特种作业操作证。

22、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

23、此技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

三、项目实施技术要求

3.1 项目组成员人员要求

（1）进场施工作业前，乙方应对其所有项目组工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，乙方工作试验人员须持特种作业操作者（高压电工、电气试验、继电保护）等相关作证上岗。

（2）乙方项目组成员在甲方工作现场时需佩戴工作证。

（3）乙方项目组成员更换必须以书面形式向甲方提出申请，通过审批后方可更换。

（4）乙方项目组成员必须遵守采购单位现场工作纪律规定等现场工作管理规定。

（5）乙方项目组成员应能熟练了解并掌握被做试验设备的结构及操作方法，不得人为损坏设备，严禁误操作。

（6）乙方项目组成员应能熟练了解并使用试验仪器，严禁误操作。

3.2 工作规范要求

(1) 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行 Q/GDW 1799.1-2013《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》、DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》及 DL/T955-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

(2) 乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作，做好安全施工、文明施工等各方面的工作。

(3) 乙方应在施工区域设置明显标志，确保施工场地保持区域独立性，避免对周围人员及财物造成损害。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域。

(4) 乙方所携带的试验设备要满足电力行业相关标准、国家标准的规定，禁止使用不符合要求的试验设备。

(5) 试验完毕后，中标供应商须出具正规的、甲方及供电公司（电力部门）认可的实验报告并签字加盖试验单位章，以水厂（泵站）为单位按照一次部分、二次部分为规则分类，装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。份数为一次、二次设备各 5 份，电子档一份。设备内外部除尘清洁及绝缘情况检查以清晰照片形式按水厂（泵站）为单位提供纸质报告、电子档各一份。乙方应把这部分成本费用计入投标总价中。

(6) 施工现场施工机具以及实验设备摆放整齐，不得随意放置。设备现场临时用电要符合相关规范要求，一切与服务项目相关的的安全责任由中标供应商承担。乙方完成一部分服务，施工现场周围要设置围栏、屏障等，并张贴标志或悬挂标志牌，防止有人误入，发生危险。

(7) 由于甲方设备日常处于生产运行状态，因此中标供应商须根据采购单位实际生产情况多地点作业，本服务项目整体工期须完全服从采购单位对进度的安排和管理。

(8) 试验开始前，乙方须按相关电力规范对电气设备进行内外部除尘清洁服务及绝缘情况检查，涉及被试验设备的操作、拆装被试验设备的接线端子经厂部指定的现场联系人同意许可后由乙方完成，做完试验后恢复原状，清理打扫现场。

3.3 安全要求

(1) 乙方应在施工场地设立现场工作负责人和安全管理员，对现场施工安全进行全过程监督，施工人员必须佩带施工证，统一着装工作服等并按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击、人员触电等事故。

(2) 特种作业人员必须携带特种作业操作证。

(3) 乙方应在施工场地设立现场工作负责人和安全管理员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的接近带电部位要设有专人监护。

(4) 贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

(5) 施工机器、设备进出场或在场内作业应遵守相关规定，施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全。

3.4 其它要求

(1) 乙方作业期间，应加强对施工现场和施工人员的管理，做好施工前的各项安全技术、组织措施及现场人员的安全教育工作，乙方施工队负责人是施工单位的第一安全责任人，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全技术措施。

(2) 乙方应在指定施工范围和双方约定的时间内开展工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定，甲方有权停止乙方的工作，所造成的后果由乙方负责。

(3) 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿，对于查出隐患，乙方必须限制整改。

(4) 乙方人员进入厂区范围内提供服务要对自身安全负责，做试验时必须遵守试验地点的厂纪厂规，严格遵守国网电力安全工作规程，妥善保管好所携带的试验设备，试验过程中，中标供应商因自身技术水平问题损坏了采购单位设备需原价赔偿，情节严重影响生产的，则按合同总价的 50%进行赔偿。

四、合作期限

一次性合作。

五、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。
- 2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
- 3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，并追究供方的违约责任。

六、服务验收

1、根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32 号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102 号）要求，

组织验收。

2、由供方提供预防性试验报告为验收依据。

七、结算方式

验收通过后，在供方提供发票后 30 个工作日之内一次性付清。

八、其他约定事项

1、供方提供预防性试验过程中，应注意操作规范，因供方处置不当引起的一切责任由供方承担。

2、投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备配件及安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

3、中标单位须进行安全、规范检测，保证相关人员的安全。若出现安全事故由中标单位自行承担，与采购人无涉。

第四章 投标文件要求

一、对投标文件的要求

1. 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2. 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

二、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1. 技术标：

应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册（复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内）

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）；

（2）法人资格证明或法人代表授权书；

（3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

（4）公司业绩；

（5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；

（6）售前、售后服务内容和服务承诺；

（7）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

（8）其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

（9）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

2. 商务标：

（1）投标函（附件三）

（2）报价一览表（附件五）

（3）投标报价明细表（附件六）

三、投标报价要求

1. 投标均以人民币报价。

2. 投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，

视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4. 中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

5. 投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件制作要求

1. 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格 A4 并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式 2 份（正本 1 份，副本 1 份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

2. 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

3. 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

4. 技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

五、投标文件的送达时间

1. 开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

2. 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：

1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

2、投标文件未按规定密封的。

3、投标报价高于预算价或最高限价的。

4、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

5、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

6、投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定；未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份申明等；超出经营范围投标的。

7、投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

8、如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

9、投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的。

10、投标文件中提供伪造、虚假材料的。

11、借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的。

12、对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

13、投标文件附有采购人不能接受的条件。

14、技术标中体现或包含商务报价。

15、若发现有意串标或提供虚假说明材料者。

16、评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的。

第五章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组采用最低价评标法对招标项目作出评标结论。

一、评审办法

1、由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

2、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中，由报价从低到高推荐前二名为中标候选人。报价相同时，由采购人或者采购人委托评标委员随机抽取的方式确定。若第一中标候选人在中标后 30 天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与符合标的的第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。

第六章 投标相关文件格式

附件一

封面格式 1

正（副）本

项目

投标文件 (技术文件)

采购项目编号：_____

投标人（公章）：_____

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：_____

年 月 日

正（副）本

附件二

封面格式 2

项目

投标文件
(商务文件)

采购项目编号：_____

投标人（公章）：_____

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：_____

年 月 日

致：

_____（投标人全称）授权_____（全名、职务）
为全权代表参加贵方组织的_____项目（招标项目名称、招标编号）
标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

- 1、技术标，正本一份，副本 份；
- 2、商务标，正本一份，副本 份；
- 3、其他：
- 4、据此函，签字代表宣布同意如下：
- 1)所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为(人民币) _____，即 _____ (大写)。(企业成本价为_____元)
- 2) 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 3) 投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4) 其投标自开标之日起有效期____个日历天。
- 5) 如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
- 6) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 7) 投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
- 8) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址: _____ 邮编: _____

电话: 传真:

投标人名称: (公章) 全权代表签字:

投标人代表职务:

投标日期: 年 月 日

附件四

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日 期：

致：（采购人名称）

注册于_____（注册地址）的_____
_____（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人_____（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）_____（身份证号码）_____为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就_____项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：

职

务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

附件五、报价一览表

报价一览表

招标编号：_____ 投标人名称：_____ 单位：元

标项	项目名称	数量	单位	投标报价
1	医院及紫龙苑高压设备预防性试验	1	批	
2	合计金额大写：			¥ _____

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件六 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：_____

金额单位：人民币（元）

序号	名称	预试内容	数量	单位	单价	金额
1	10KV 断路器柜	回路电阻、绝缘 电阻、交流耐压试验	19	面		
2	10KV 隔离柜	绝缘电阻、交流耐压试验	7	面		
3	10KV 压变柜	绝缘电阻、直流电阻	2	面		
4	10/0.4 变 1600KVA	绝缘电阻、交流耐压试验	6	台		
5	10/0.4 变 1250KVA	绝缘电阻、交流耐压试验	2	台		
6	10/0.4 变 6300KVA	绝缘电阻、交流耐压试验	2	台		
7	其它	回路电阻、绝缘 电阻、交流耐压试验	3	批		
投 标 总 价						

授权代表签名：_____

投标人盖章：_____

日 期：_____

1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。

2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。

附件七 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件条目号	招标要求	投标响应情况	偏离	说明

备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：